LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI CHIAMATA,TELEFONICO-TD,TV.

	ARMADIO CONCENTRATORE,CON SPORTELLO IN VETRO TRASPARENTE, CON ATTESTAZIONE DELLE LINEE TRASMISSIONE DATI-TELEFONICHE
	CANALIZZAZIONE IN PVC A VISTA
	CANALIZZAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA
	PASSERELLA METALLICA A 3 COMPARTI CON SETTI SEPARATORI 200x75 mm.
	LINEE MONTANTI IN CAVIDIO INSTALLATE IN PASSERELLA METALLICA ASOLATA 300x75 mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE ED IDONEA PER IL TRASPORTO DI CAVO DIRETTO CONNESSO AL CONCENTRATORE DI 20Ma CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
	N.2 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICO CONNESSI AL CONCENTRATORE DI 20Ma CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
	TORRETTA A PAVIMENTO,INSTALLATA SU APPOSITA SCATOLA A PAVIMENTO,ATTREZZATA CON N°3 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICI
	PUNTO PRESA PER TELEFONO PUBBLICO
	PUNTO PRESA TV
	PARTITORE TV
	DERIVATORE SEGNALE IMPIANTO TV
	SCATOLA DI DERIVAZIONE ED IN/PRTITA IMPIANTO DI CHIAMATA
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO INTEGRATO TRASM DATI-TELEFONIA
	SCATOLA DI DERIVAZIONE ED IN/PRTITA IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
	DIFFUSORE SONORO 10W INCASSATO IN CONTROSOFFITTO
	UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 1 SPIA LUMINOSA
	UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 2 SPIE LUMINOSE
	UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 4 SPIE LUMINOSE
	UNITA' DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 5 SPIE LUMINOSE
	UNITA' ANNULLAMENTO DIAMANTA PER WC
	TERMINALE IMPIANTO DI CHIAMATA PER STANZA DI DEGENZA CON COMUNICAZIONE VOCALE DEDICATA INFERMIERE/DEGENTE,PARENTI CON DISPLAY,MICROFONO,ALTOPARLANTE,AMPLIFICATORE, N°8 TASTI FUNZIONALI
	TERMINALE IMPIANTO DI CHIAMATA CON COMUNICAZIONE VOCALE PER LOCALI DI LAVORO,CON DISPLAY, MICROFONO, ALTOPARLANTE, AMPLIFICATORE, N°8 TASTI FUNZIONALI(A TAVOLO)
	TERMINALE IMPIANTO DI CHIAMATA PER STANZA DI DEGENZA WC NON CON N°2 TASTI A MEZZALUNA DI CHIAMATA ANNULLAMENTO(WC)
	PULSANTE A TIRANTE PER DIAMANTA WC CON LED DI SEGNALAZIONE
	CENTRALE INTERFONICA A MICROPROCESSORE POSTI INTERNI MAX DESTITE 32 NUMERO 2 LINEU DI CONVERSAZIONE COMPLETO DI ALIMENTATORE A 24V c.c
	APPARECCHIO INTERFONICO A VIVA VOCE MONTATO A PARETE D/O DA TAVOLO CON TASTO DI CHIAMATA
	APPARECCHIO INTERFONICO A VIVA VOCE MONTATO INCASSATO A PARETE C/O CORPO IN ACCIAIO INOX IDONEO PER AMBIENTI ASETTICI
	DISPOSITIVO ACUSTICO DI ALLARME SOCCORSO WC
	FORNITURA E COLLEGAMENTO DI PENSILE PER ANESTESISTA A DOPPIO BRACCIO
	FORNITURA E COLLEGAMENTO DI PENSILE AUTOMATICO PER CHIRURGIA A DOPPIO BRACCIO
	FORNITURA E COLLEGAMENTO DI PENSILE TIPO TANDEM, PER TERAPIA INTENSIVA/RIANIMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
POLICLINICO UNIVERSITARIO "P. Giaccone"

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI EDIFICI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Responsabile del Procedimento Ing. F. Di Giorgi

4^ PERIZIA DI VARIANTE

U PADIGLIONE DI CLINICA CHIRURGICA-RIANIMAZIONE

IE ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice Elaborato: **V4.U.IE.12**

Titolo Elaborato: **Pianta del piano primo Impianti speciali**

Pratica 59/02 File V4.U.IE.12.dwg Scala 1:100 Data agosto 2015

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore dei Lavori	VISTI E/O AUTORIZZAZIONI
Ing. FERDINANDO DI GIORGI	Ing. DINO BONANDES	
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Dino Bonandes	
Monaco Architetti Associati Studio di Ingegneria Architettura dell'Ing. Francesco Calzoppi & C.s.n.c. Studio Arch. Sabina Di Cristina	DIRETTORI OPERATIVI Arch. Sebastiano Monaco Arch. Caterina Cacioppo Arch. Sabina Di Cristina Ing. Vittorio Calzoppi Ing. Luigi Spinozzi COORDINATORE PER LA SICUREZZA Ing. Pierangelo Valerio DIRETTORE DI CANTIERE Ing. Arch. Simona Lamalfa Geom. Carlo Rizzi	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
		L'IMPRESA Consorzio Stabile Palermo Scarl

Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato
b	aprile 2016	AGGIORNAMENTO	BRICCA	SPINOZZI	BONANDES
a	agosto 2015	PRIMA EMISSIONE	BRICCA	SPINOZZI	BONANDES