



Oggetto: Lavori di adeguamento e miglioramento della vulnerabilità sismica dell'Edificio n. 25 (Ex Clinica Medica) dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo – Considerazioni preliminari ai fini del rilascio del Certificato di Collaudo Statico. CIG: A00A13E082 CUP: I76G21002990006

DITTA APPALTATRICE: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.ar.l. con sede in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1 - P.IVA - C.F 10149111006

DITTA ESECUTRICE: REAL Casa S.r.l. con sede in Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 64 - P.IVA - C.F 06004490824

PROGETTISTA: ing. Daniele BISIGNANI

DIRETTORE LAVORI 1° STRALCIO: ing. Bartolo MURGIA

DIRETTORE LAVORI COMPLETAMENTO E PROGETTISTA PERIZIA DI VARIANTE: ing. Nicola IMPOLLONIA - PLANIR S.r.l.

COLLAUDO STATICO: ing. Carlo TOLLARDO - Società Engineering Platform 6712 S.r.l. – S.T.P. con sede in Viale dell'Industria 23/B – Padova

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE : ing. Giuseppe MADONIA

RUP: geom. Aldo LA ROSA

RELAZIONE INTERMEDIA DEL COLLAUDATORE STATICO

Il sottoscritto **Ing. Carlo Tollardo**, nominato Collaudatore Statico dell'intervento in oggetto, preso atto della **"Relazione a completamento opere strutturali"** redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Impollonia in data 29 giugno 2026, esaminato il relativo contenuto e tenuto conto dell'attività di vigilanza e dei sopralluoghi effettuati nel corso dell'esecuzione delle opere, espone quanto segue.

La relazione del Direttore dei Lavori descrive in maniera puntuale le opere strutturali realizzate, le modifiche introdotte con la Perizia di Variante, i controlli eseguiti sui materiali e sulle lavorazioni, nonché lo stato di avanzamento delle opere residue.

Il sottoscritto conferma, per quanto di propria competenza e sulla base delle verifiche svolte nel corso dell'incarico, quanto riportato nella citata relazione del Direttore dei Lavori.

In particolare, si prende atto che:



- le opere strutturali risultano sostanzialmente ultimate, fatta eccezione per limitate lavorazioni di completamento, già individuate dal Direttore dei Lavori e non idonee, per natura ed entità, a modificare il comportamento strutturale complessivo dell'opera;
- i controlli sui materiali e sulle lavorazioni finora eseguiti hanno fornito esiti favorevoli, compresa la prova di carico sui micropali alla quale il sottoscritto ha presenziato;
- risultano ancora in corso di completamento gli adempimenti documentali connessi all'emissione degli ultimi certificati di prova relativi ai getti di calcestruzzo maturati recentemente, nonché la predisposizione della Relazione a Strutture Ultimate.

Alla data odierna, sulla base della documentazione disponibile, delle verifiche effettuate e delle risultanze dei controlli eseguiti, **non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del Certificato di Collaudo Statico.**

Il rilascio del Certificato di Collaudo Statico resta pertanto subordinato:

- al completamento delle residue lavorazioni strutturali indicate dal Direttore dei Lavori;
- all'acquisizione dei certificati di prova ancora in corso di emissione;
- al deposito della Relazione a Strutture Ultimate e della restante documentazione prevista dalla normativa vigente;
- alla verifica finale della completezza della documentazione tecnico-amministrativa necessaria al collaudo.

Qualora tali adempimenti confermino quanto finora accertato e non emergano ulteriori elementi di criticità, il sottoscritto procederà al rilascio del Certificato di Collaudo Statico.

Data 29 GIUGNO 20206

Il Collaudatore Statico **Ing. Carlo Tollardo**

