



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA

“RIABILITAZIONE, FRAGILITA' E CONTINUITA' ASSISTENZIALE”

Direttore: Prof.ssa Giulia Letizia Mauro

U.O.C. DI Oculistica

Responsabile Vincenza Maria Elena Bonfiglio

Palermo 16/07/2026

Oggetto: Segnalazione guasto impianto di climatizzazione Sala Operatoria Oculistica e sospensione dell'attività chirurgica in elezione e in urgenza

Si comunica che, a far data dallo scorso 14 luglio, l'impianto di climatizzazione centralizzato a servizio della Sala Operatoria ha subito un grave guasto tecnico.

A seguito di tempestiva segnalazione, la ditta manutentrice Edison è stata prontamente allertata e ha programmato l'intervento di verifica in data 23 luglio, mentre il ripristino dell'impianto è previsto in data da destinarsi.

Si evidenzia che, allo stato attuale:

- nella Sala Operatoria si stanno registrando temperature estremamente elevate e non conformi agli standard previsti;

A seguito della segnalazione, l'ingegneria Clinica ha disposto la fornitura di refrigeratori portatili, che si sono tuttavia dimostrati del tutto insufficienti a garantire un adeguato abbattimento della temperatura;

Tale strumentazione provvisoria risulta, per caratteristiche tecniche e requisiti igienico-sanitari, non idonea all'utilizzo in un ambiente sterile quale la Sala Operatoria.

Le condizioni microclimatiche sopra descritte compromettono gravemente i requisiti minimi di sicurezza per i pazienti e per l'équipe chirurgica. Pertanto, si comunica l'assoluta impossibilità di procedere con l'attività chirurgica, sia in regime di elezione sia in regime di urgenza, fino al completo ripristino dei parametri ambientali previsti dalla normativa vigente.

Si rimane, tuttavia, a disposizione per procedere secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Sanitaria in merito all'eventuale trasferimento dei casi urgenti e non differibili presso altra struttura idonea.

Si invita altresì la Direzione e gli uffici competenti ad adottare, con la massima urgenza, ogni intervento utile alla risoluzione del guasto tecnico, al fine di consentire il più rapido ripristino dell'attività chirurgica.

Si sottolinea, inoltre, che la piena funzionalità della Sala Operatoria è indispensabile per garantire la continuità dei trattamenti intravitreali con farmaco salvavista. L'eventuale interruzione o il ritardo nell'erogazione di tali prestazioni potrebbe infatti comportare la

perdita del beneficio visivo finora ottenuto dai pazienti, con conseguenze cliniche potenzialmente irreversibili.

Distinti saluti.

Prof. Vincenza Maria Elena Bonfiglio

Dipartimento di Riabilitazione,
Fragilità e Continuità Assistenziale
U.O.C. 34.01.0 di Oculistica
Responsabile/FF Prof.ssa Vincenza Maria Elena Bonfiglio