



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita C.D.C. ACPREAV01
Via Carmelo Onorato n. 6 - 90129 PALERMO TEL. 091 7033563 – FAX 091 7033561
E mail : uoc.siav@asppalermo.org
Posta certificata : uoc.siav@asppa.it

Prot. _____

Palermo, _____

All' U.O.C. Area tecnica
dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone"
tecnico@cert.policlinico.pa.it

Al RUP Dott. in Ing. Carmelo Salvatore Lanza
carmelo.lanza@policlinico.pa.it

OGGETTO: PNRR- FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -
"MISSIONE 6 COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.2.1 – VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO
E SOSTENIBILE (ADEGUAMENTO SISMICO)" – PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO E/O
MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO "Lavori di intervento
adeguamento sismico Edificio 8 (Ex Igiene e Microbiologia) CUP intervento: I76G21002980006; CIG:
97473610C3 (Master) – C.I.G.: A008AED5FC (Derivato) – Conferenza dei servizi

In riferimento alla Vostra nota acquisita dalla Scrivente U.O.C. con prot. ASP n. 449808/2024 del 27/09/2024, con la quale è stato richiesto il parere igienico sanitario, esaminati gli elaborati progettuali, nelle more di ricevere l'attestazione di pagamento dei diritti sanitari, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo igienico-sanitario in merito alle opere prospettate, fatti salvi eventuali pareri e/o autorizzazioni di competenza di altri Enti o Autorità e a condizione che:

- in merito alla possibile presenza di ulteriori manufatti in amianto, prima di intraprendere i lavori di demolizione, venga effettuata una ricognizione volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto così come previsto dall'art. 248 del D. Lgs 81/08;
- ove non sia possibile eseguire ulteriori campionamenti venga svolta una indagine, anche documentale, sui materiali utilizzati nella realizzazione dell'edificio stesso;
- Se durante le operazioni di demolizione e di scavo venissero riscontrati manufatti in amianto, l'impresa esecutrice dovrà sospendere immediatamente i lavori e darne tempestiva comunicazione al fine di permettere tutte le operazioni per una corretta rimozione e bonifica dell'area di lavoro;

- I lavori di demolizione e rimozione dei manufatti in amianto dovranno essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D. Lgs. n.152/2006 (ditte specializzate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti), dopo aver predisposto un idoneo piano di lavoro ed aver ottenuto le necessarie approvazioni;
- si chiede, inoltre, di rappresentare negli elaborati progettuali i WCH al fine di poter meglio valutare se i lavori di ampliamento dei pilastri alterino le dimensioni degli stessi e quindi garantire le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Dario Favaro)



Il Dirigente Medico

(Dott.ssa Roberta Palermo)



Il Direttore

(Dott. Bruno Marsala)

